


DELALANDE Florent


Chargé de projets / DR Normandie
Ingénierie Normandie Ouest
ORNE - Site de CAEN

Coordonnées Client	Client : FOURCADE Pierre Paul Tel : 06.23.66.30.91 Mail : ludo.antoine@hotmail.fr
Description des travaux	Raccordement branchement C5 en C4 : - Mutation du transformateur 61145P0027 en 100 kVA - Dépose du coffret S20 avec le comptage C5 - Pose d'un coffret ECP2D avec reprise du câble existant - Abandon de 10m de câble en 3x150 ² Alu - Pose d'une armoire de comptage C4 72 kVA
Travaux Client	- Reprise de l'installation électrique privative depuis l'armoire C4
Prévention Sécurité	- Chantier à proximité de la voirie, prévoir un balisage en conséquence.





Travaux à Réaliser



Travaux à Réaliser

Abandon de 10m de
câble en 3x150² Alu

BT 3x150Al+1x70Al:2000


Reprise du câble
existant

Pose d'un Coffret
ECP2D

Pose d'une armoire C4
avec comptage 72 kVA

Pose d'une armoire C4
avec comptage 72 kVA

Pose d'un Coffret
ECP2D



Travaux à Réaliser

Renforcement du transformateur
du poste LA CHASLERIE
61201P0027 de 50 à 100 kVA

